

**Rapporto sintetico in accordo a D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)**  
**Declaration according D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)**

Produttore / *Manufacturer*: **Aico S.p.a.**  
Via Kupfer, 31  
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

Marchi commerciale / *Trademarks*: **EFIAMMA**

Modello / *Model*: **Aqva 10**

Tipologia prodotto / *Product type*: Stufa a pellets di legna / *Wood pellet stove*

Norma di riferimento / *Reference standard*: EN 14785:2006

Rapporto di Prova di riferimento / *Reference test report*: K 2593 2019 Z1

Potenza termica nominale / *Nominal heat output*: 12,4 kW

Combustibile di prova / *Test fuel*: Pellet di legna / *wood pellet*

Tipo di ricarica di combustibile / *Type of fuel charging*: alimentazione automatica / *automatic load*

| <b>Requisiti D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)</b><br><b>Requirements D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)</b>                                               |                    |        | <b>Risultati apparecchio</b><br><b>Appliance results</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| <b>Rendimento termico utile</b><br><b>Efficiency</b>                                                                                                          | %                  | > 85   | 92,8                                                     |
| <b>Particolato primario</b><br><b>Particulate matter</b>                                                                                                      | mg/Nm <sup>3</sup> | ≤ 30   | 13 <sup>(1)</sup>                                        |
| <b>CO</b>                                                                                                                                                     | g/Nm <sup>3</sup>  | ≤ 0,36 | 0,142 <sup>(2)</sup>                                     |
| <sup>(1)</sup> Determinato applicando il metodo di misura della CEN/TS 15883<br><i>Determined applying the measurement method of the CEN/TS 15883</i>         |                    |        |                                                          |
| <sup>(2)</sup> Determinato secondo la EN 14785:2006<br><i>Determined according to EN 14785:2006</i>                                                           |                    |        |                                                          |
| Nota: tutti i valori di concentrazione calcolati al 13% di O <sub>2</sub><br><i>Note: all the concentration values are calculated at 13% of O<sub>2</sub></i> |                    |        |                                                          |

I requisiti di cui al D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0),  
Allegato I, articolo 2.2 c) i., ii., iii. sono soddisfatti


*Requirements of the D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0),  
Annex I, article 2.2 c) i., ii., iii. are fulfilled*

Cologne, 01.04.2019  
432/mc

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Test Centre for Energy Appliances  
NB 2456 (CPR)  
DIN EN ISO/IEC 17025:2005  
accreditation: D-PL-11120-04-00

Assessor:

Report released after review:

  
Dipl.-Ing. M. Ciccarelli

  
Dipl.-Ing. A. Pomp